

11月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表

委托单位名称：淄博市自来水有限责任公司

检测单位：淄博安瑞水质检测有限责任公司

序号	采样日期	采样地点	样品编号	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	二氧化氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	报告日期	检测人员
				CFU/mL	CFU/100mL	度	NTU	/	/	mg/L	mg/L		
				≤100	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	出厂水和末梢水中 限值0.8，出厂水中 余量≥0.1，末梢水 中余量≥0.02	≤3		
1	2024.11.04	锦绣花城社区	20241104-921	19	未检出	<5	0.22	无	无	0.04	1.49	2024.11.06	王晓芳
2	2024.11.04	市自来水公司铝城营业所	20241104-922	11	未检出	<5	0.31	无	无	0.04	/	2024.11.06	王晓芳
3	2024.11.04	经开区后南定村卫生室	20241104-923	3	未检出	<5	0.29	无	无	0.03	/	2024.11.06	王晓芳
4	2024.11.04	市自来水公司南定营销服务中心	20241104-924	未检出	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	1.52	2024.11.06	王晓芳
5	2024.11.04	张南路101号中石油加油站	20241104-925	2	未检出	<5	0.19	无	无	0.03	/	2024.11.06	王晓芳
6	2024.11.04	西苑社区	20241104-926	17	未检出	<5	0.31	无	无	0.04	/	2024.11.06	王晓芳
7	2024.11.05	高新区金晶大道汇驰奔驰4S店	20241105-927	6	未检出	<5	0.19	无	无	0.03	/	2024.11.07	王晓芳
8	2024.11.05	金都花园社区	20241105-928	未检出	未检出	<5	0.17	无	无	0.04	1.48	2024.11.07	王晓芳
9	2024.11.05	外商居住区	20241105-929	9	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	/	2024.11.07	王晓芳
10	2024.11.05	星悦城社区	20241105-930	7	未检出	<5	0.21	无	无	0.02	1.61	2024.11.07	王晓芳
11	2024.11.06	淄博市委	20241106-931	3	未检出	<5	0.19	无	无	0.04	/	2024.11.08	王晓芳
12	2024.11.06	张店区军休所	20241106-932	1	未检出	<5	0.23	无	无	0.03	/	2024.11.08	王晓芳
13	2024.11.06	五里桥生活区	20241106-933	9	未检出	<5	0.29	无	无	0.04	/	2024.11.08	王晓芳
14	2024.11.06	张店八中	20241106-934	5	未检出	<5	0.21	无	无	0.05	/	2024.11.08	王晓芳
15	2024.11.06	积家村党群服务中心	20241106-935	3	未检出	<5	0.33	无	无	0.04	1.51	2024.11.08	王晓芳
16	2024.11.06	明德苑社区	20241106-936	2	未检出	<5	0.24	无	无	0.03	/	2024.11.08	王晓芳

17	2024. 11. 06	淄博市图书馆	20241106-937	5	未检出	<5	0.29	无	无	0.04	/	2024. 11. 08	王晓芳
18	2024. 11. 07	恒嘉园社区	20241107-938	1	未检出	<5	0.20	无	无	0.03	/	2024. 11. 09	王晓芳
19	2024. 11. 07	人民东路小学	20241107-939	3	未检出	<5	0.19	无	无	0.03	/	2024. 11. 09	王晓芳
20	2024. 11. 07	张店区保安公司	20241107-940	5	未检出	<5	0.21	无	无	0.05	/	2024. 11. 09	王晓芳
21	2024. 11. 07	润德实业公司	20241107-941	7	未检出	<5	0.18	无	无	0.04	/	2024. 11. 09	王晓芳
22	2024. 11. 07	行政执法局湖田中队	20241107-942	3	未检出	<5	0.20	无	无	0.05	/	2024. 11. 09	王晓芳
23	2024. 11. 07	淄博市公交东站	20241107-943	7	未检出	<5	0.17	无	无	0.04	/	2024. 11. 09	王晓芳
24	2024. 11. 07	洪三社区	20241107-944	3	未检出	<5	0.30	无	无	0.03	1.41	2024. 11. 09	王晓芳
25	2024. 11. 11	新村西路140号原市水资办	20241111-945	5	未检出	<5	0.28	无	无	0.04	/	2024. 11. 13	王晓芳
26	2024. 11. 11	张店区疾控中心	20241111-946	10	未检出	<5	0.26	无	无	0.03	/	2024. 11. 13	王晓芳
27	2024. 11. 11	淄博市政务中心	20241111-947	3	未检出	<5	0.21	无	无	0.04	/	2024. 11. 13	王晓芳
28	2024. 11. 11	盛世康城社区	20241111-948	2	未检出	<5	0.22	无	无	0.03	/	2024. 11. 13	王晓芳
29	2024. 11. 12	淄博市工商局	20241112-949	16	未检出	<5	0.28	无	无	0.04	/	2024. 11. 14	王晓芳
30	2024. 11. 12	科技苑物业	20241112-950	10	未检出	<5	0.21	无	无	0.03	/	2024. 11. 14	王晓芳
31	2024. 11. 12	瑞丰苑社区	20241112-951	7	未检出	<5	0.26	无	无	0.05	1.44	2024. 11. 14	王晓芳
32	2024. 11. 12	市自来水公司新区营业所	20241112-952	21	未检出	<5	0.29	无	无	0.04	/	2024. 11. 14	王晓芳
33	2024. 11. 12	祥瑞花园社区	20241112-953	5	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	/	2024. 11. 14	王晓芳
34	2024. 11. 12	世纪花园社区	20241112-954	6	未检出	<5	0.29	无	无	0.03	/	2024. 11. 14	王晓芳
35	2024. 11. 12	颐臻园社区	20241112-955	3	未检出	<5	0.22	无	无	0.03	/	2024. 11. 14	王晓芳
36	2024. 11. 13	淄博市体育馆	20241113-956	2	未检出	<5	0.22	无	无	0.03	/	2024. 11. 15	王晓芳
37	2024. 11. 13	福源汇社区	20241113-957	2	未检出	<5	0.25	无	无	0.03	/	2024. 11. 15	王晓芳

